



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Ставропольскому краю)**

ул. 8 марта, 164, г. Ставрополь, 355000
Тел.: 34-94-05, факс: 75-96-55 (код 8652)
e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Заведующей
МБДОУ № 46 г. Невинномысска

Зубенко Е.М.

ул. Чайковского, д. 6, корп. 1, кв. 77
г. Невинномысск, 357100

29.12.2022 № 46-194-6-143
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

Я, старший инспектор ОНД и ПР по городу Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК – государственный инспектор города Невинномысска по пожарному надзору Грунин Андрей Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении заместителя заведующей по АХР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА Т.В. Вергуновой

Установил:

В период с 14 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года в соответствии с решением главного государственного инспектора города Невинномысска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Несмашного Д.М., от 06.12.2022 г. № 26-010-2022/0100рс была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Северная, 16 А, в результате которой были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

1. Допущено хранение мебели в подвальном помещении здания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16;

2. Не обеспечено проведение проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем и был составлен административный протокол № ____ от 23.12.2022 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по вышеуказанным нарушениям обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 в течение одного месяца со дня получения данного представления, т.е. до «__» января 2023 г. Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшим представление. В случае не предоставления должностному лицу, вынесшего представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сведений (информации), о принятых мерах по устранению января 2023 г. В 10 ч. 00 мин., по адресу: г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66 ОНД и ПР по городу Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ.

Кроме этого, за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в указанный срок, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ.

Ответ на вышеуказанное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, просим Вас направить на адрес электронной почты: nevinka77@26.mchs.gov.ru



Е.М. Зубенко

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Невинномыску
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
капитан внутренней службы



А.С. Грунин

Представление получил:

Заведующая МБДОУ № 46 г. Невинномысска
Зубенко Е.М.

«_____» _____ 2022 года

